



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างงานเปลี่ยนสาย SAC โลင်းแยกบ้านเนินงอย ในวงเงินราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๒๘๔.๔๓ บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘,๙๗๙.๙๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๒๖๔.๓๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) มีรายละเอียด ดังนี้

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งานเปลี่ยนสาย SAC โลင်းแยกบ้านเนินงอย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๘ ตำบลดงบัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
๑	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๑๔๒	เมตร
๒	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓	๒๘๔	เมตร
๓	รื้อถอนแฉก ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	๔	ก้าน
๔	รื้อถอนที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)มอก.๒๒๗	๔	อัน
๕	รื้อถอนวัตต์อวาร์มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ๕(๑๕) แอมป์ ใช้นอกอาคาร	๕	เครื่อง
๖	รื้อถอนเสาคอนกรีต ๘ เมตร	๑๖	ต้น
แผนกติดตั้งแรงต่ำ Reuse			
๗	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐/๗ ต.มม. มอก.๘๕	๑๔๒	เมตร
๘	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓	๒๘๔	เมตร
๙	ติดตั้งวัตต์อวาร์มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ๕(๑๕) แอมป์ ใช้นอกอาคาร	๕	เครื่อง
แผนกติดตั้งแรงต่ำ			
๑๐	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.๗๕๐ โวลท์ ๗๕ องศาเซลเซียส ๕๐ ต.มม.มอก.๒๙๓	๑๐	เมตร
๑๑	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๐	อัน
๑๒	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๖	ชิ้น
๑๓	ติดตั้งแฉก ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘")แบบหลังยื่น	๕	ก้าน

๑๔	ติดตั้งแบริค ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘๘")แบบหลังยื่น	๑๔	ก้าน
๑๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์ ๒.๕-๕.๐ กิโลแอมป์	๑	ขึ้น
	แผนกรื้อถอนแรงสูง		
๑๖	รื้อถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม. มอก.๘๖	๔,๖๓๕	เมตร
๑๗	รื้อถอนเหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๘	อัน
๑๘	รื้อถอนสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ต.มม.	๖๖	ขึ้น
๑๙	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข(แบบ ๕๖-๒)มอก.๒๗๙	๓๑	ลูก
๒๐	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๑๗	ลูก
๒๑	รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๓๖	ลูก
๒๒	รื้อถอนคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๓	ท่อน
๒๓	รื้อถอนคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๔	ท่อน
	แผนกติดตั้งแรงสูง Reuse		
๒๔	ติดตั้งเหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔	อัน
๒๕	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๑๒	ลูก
๒๖	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๑๘	ลูก
๒๗	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน
	แผนกติดตั้งแรงสูง		
๒๘	พาดเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม.	๔,๗๘๐	เมตร
๒๙	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดแกนเดี่ยว ๓๓ เควี ๑๒๐ ต.มม.และสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๕๐ ต.มม.	๗๘	ขึ้น
๓๐	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๓	อัน
๓๑	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๓	อัน
๓๒	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๘	อัน
๓๓	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔ (๘๘.๗๐ เมตร)	๑	งาน
๓๔	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๘๕ ต.มม. มอก.๔๐๔	๕๔	เมตร
๓๕	ติดตั้งสลักหัวง แบบธรรมดาเดี่ยว ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖x๒๕๐ มม.	๓	ขึ้น
๓๖	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๖	ขึ้น
๓๗	ติดตั้งเหล็กประกบไม้ค้อน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๖	อัน
๓๘	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก ๓๕-๕๐ ต.มม.	๒๒	ขึ้น
๓๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค	๕๗	ลูก

๔๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๒-๑) มอก.๓๕๔	๔๘	ลูก
๔๑	ปักเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร	๑๐	ต้น
๔๒	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอน.)แบบสปันแรงสูง ๑๐๐X๑๐๐X๒,๕๐๐ มม.	๑๐	ท่อน
๔๓	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ๑๒๐X๑๒๐X๒,๐๐๐ มม.	๖	ท่อน
๔๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓	ชิ้น
๔๕	ติดตั้งดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินชูลิเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ เคเอ อสมมาตร	๓	ชิ้น
๔๖	ติดตั้ง DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS	๗	ชิ้น
๔๗	ตัดต้นไม้ (๐.๑๐ กม.)	๑	งาน

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑.๑. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว
- ๑.๒. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๑.๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๑.๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๑.๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๑.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๑.๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๑.๘. ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ
- ๑.๙.

๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อ/จ้าง
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบพัสดุแล้ว
- (๓) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา

๓. เกณฑ์การพิจารณาราคา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๔. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

- ๔.๑. กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- ๔.๒. สถานที่ส่งมอบพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม

๔.๓. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๔.๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ/งานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน** ค่าปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ.....บาท (ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ .ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท)

๔.๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ/งานนั้น ถ้าปรากฏว่า พัก/งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง กรณีนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

หมายเหตุ

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ ๑.๕ - ๑.๗ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด