



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่อม

ที่ ต.ทกฟส.อนนมม.(กป.) ๑๑๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาติดตั้งสแน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์เมน SLA๐๔ และ HYD๐๖

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองม่อม

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่อมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาติดตั้งสแน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไลน์เมน SLA๐๔ และ HYD๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑.๑ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลาน๑.๒ เนื่องจาก ผกป.กฟส.อนนมม. มีเจ้าหน้าที่ และทีมงานค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดได้ หากล่าช้าอาจทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสัตว์เลื้อยคลาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ ผกป. ได้ตรวจสอบระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟส.อนนมม. โดยมีเสาที่ยังไม่ติดตั้งสแน็คการ์ดแบบแผ่นอลูมิเนียมและตาข่ายป้องกันสัตว์เลื้อยคลานและที่ชำรุด ที่เสา 12,12.20 เมตร ติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์จำนวน 592 ชุด และติดตั้งอลูมิเนียมพร้อมตาข่าย 457 ชุด และอลูมิเนียมที่สายยึดโยง 77 เส้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- SLA04WS-06 เครื่องวัดแบ่งเขตสงขลา ถึง SLA04WS-07 ปากซอยบ่อหลา เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งตาข่าย 72 ชุด และติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 3 ชุด
- SLA04WS-07 ปากซอยบ่อหลา ถึง SLA04WS-08 อบต.ท่าข้าม เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งตาข่าย 134 ชุด, ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 16 ชุด และอลูมิเนียมยึดโยง 2 เส้น
- SLA04WS-08 อบต.ท่าข้าม ถึง SLA04WS-10 ช่างวัดเขากรอย เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งตาข่าย 92 ชุด และติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 5 ชุด
- SLA04WS-10 ช่างวัดเขากรอย ถึง SLA04WS-14 ปากทางเนินพิจิตร เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งตาข่าย 211 ชุด และติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 2 ชุด
- SLA04WS-11 หน้าวัดเขากรอย ถึง HYB10WS-13 สามแยกทุ่งบน เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งตาข่าย 83 ชุด และติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 4 ชุด
- SLA04WS-12 แยกนาหลา ถึง SLA04WS-601 ปากทางขึ้น อบต.ทุ่งใหญ่ เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 113 ชุด และอลูมิเนียมยึดโยง 13 เส้น
- SLA04WS-601 ปากทางขึ้น อบต.ทุ่งใหญ่ ถึง HYB06WS-10 สี่แยกเข้าทุ่งใหญ่ เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 182 ชุด และอลูมิเนียมยึดโยง 34 เส้น
- HYB06WS-11 ช่าง บ.ทรอปิคอล ถึง HYB06WS-12 ปากซอย กม.19พรุเตาะ เสา 12, 12.20 เมตร ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมและตาข่าย 132 ชุด และอลูมิเนียมยึดโยง 28 เส้น

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๓๒,๗๓๗.๙๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๓๒,๗๓๗.๙๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นางกรกต จิตรากุล

ประธานกรรมการฯ

ชพ.บง.กฟส.อ.นาหม่อม

๒. นายธีระพงษ์ ประชุมวรรณ

กรรมการ

พง.๕ ผกบ.กฟส.นมม.

๓. นายกฤษยศ ไชยชนะ

กรรมการ

พง.๕ ผบต.กฟส.นมม.

อำนาจและหน้าที่

รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายภัทรพงษ์ เรืองสังข์

ประธานกรรมการฯ

วศก.๗ ผบต.กฟส.อ.นาหม่อม

๒. นายณัฐจักร นวลศรี

กรรมการ

พง.๖ ผกบ.กฟส.อ.นาหม่อม

๓. นางสาวปิยมาลัย สังขชาติ

กรรมการ

นบช.๕ ผบง.กฟส.อ.นาหม่อม

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

- 15/๕๐๖

(นายชนนินทร์ แก้วนิล)

ผจก.กฟส.นมม.

25 ม.ค. 2566

(นายประสิทธิ์ ธิพากรเกียรติ)

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ