



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ถึง กฟภ.๑, กบข.ภ.๑, กชข.ภ.๑, กกค.ภ๑
เลขที่ ก.๑กฟอ.ลลภ.(ปป)๒๖๘๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ kV สถานีไฟฟ้าปฐมุธานี ๑ เสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
เรียน ผชภ.(ภ๑),อก.บข.ภ.๑,อกกก.ภ.๑ อก.ชข.ภ.๑

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ก.๑ ลลภ.(ปป) ๒๖๐๕/๖๕ เรื่อง รายงานความเสียหายจากเหตุการณ์พายุพัด
เสาไฟฟ้า หักโค่น พื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว (เอกสารแนบ ๑) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ เหตุการณ์

- เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๔๔ น. เกิดพายุฤดูร้อน สภาพอากาศ ฝนตก พัดกระหน่ำ
และลมกรรโชกแรง ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ โดยได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.๑ วงจร ๔ (POA 4)
สถานีไฟฟ้าปฐมุธานี ๑ และชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่หน้างาน
พบว่า มีเสาคอนกรีตระบบจำหน่าย ๒๒ kV และเสาคอนกรีตระบบจำหน่าย ๒๒๐ V หักโค่น จำนวน ๒ จุด
บริเวณจุดที่ ๑ ซอยก้านนวิรัช ถึง โรงเชือดไก่ ระยะทาง ๑.๐๐ กม. จุดที่ ๒ ปากซอยสวนผัก ถึง โรงงาน
สายพาน ระยะทาง ๐.๗๐ กม. ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน ๓,๑๐๓ ราย โดยมี
รายละเอียดความเสียหายดังนี้

ส่วนของ กฟภ.

เสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 kV จำนวน ๓๒ ต้น

เสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน ๑๒ ต้น

ส่วนของ ผู้ใช้ไฟ

พบว่ามีความเสียหายของ บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๖ ราย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบัน กชข.ภ.๑ ได้สร้างหมายเลขงาน WBS สำหรับ งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย 22 kV
จำนวน ๒ WBS ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอยก้านนวิรัช ถึงโรงเชือด
ไก่ โดยในส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายจาก หมายเลขงาน WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๓ และงานซ่อมแซมระบบ
จำหน่าย ๒๒ เควี และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปากซอยสวนผัก ถึงโรงงานสายพาน โดยในส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่าย
จาก หมายเลขงาน WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๔

๒.๓ ตามหนังสือเลขที่ ลลภ.(ปป)๒๐๕ ผจก.กฟอ.ลาดหลุมแก้ว อนุมัติหลักการประมาณการงาน
ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอยก้านนวิรัช ถึงโรงเชือดไก่ วงจร 4 สถานี
ไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ตามแผนผังเลขที่ RB-015/650205 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๖๖๐,๒๖๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) แยกเป็นค่าอุปกรณ์ ๑,๐๗๒,๘๔๒
บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองบาท)ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๕๑๗,๕๘๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) และค่าดำเนินการ เป็นเงิน ๖๔,๒๘๓ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสามบาท)
โดยให้เงินอุดหนุนจาก ...

๒.๔ ตามหนังสือเลขที่ ลก.(ปป)๒๐๖ ผจก.กพอ.ลาดหลุมแก้ว อนุมัติหลักการประมาณการงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปากซอยสวนผัก ถึง โรงงานสายพาน วงจร 4 สถานีไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ตามแผนผังเลขที่ RB15-015/650206 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๒,๕๘๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาท) แยกเป็นค่าอุปกรณ์ ๑,๐๙๖,๓๙๐ บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท) ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๔๑๐,๕๓๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาท) และค่าดำเนินการ เป็นเงิน ๖๐,๘๘๙ บาท (หกหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาท) โดยให้เบิกจ่ายจาก งบยุทธวิธีชาติ หมายเลข WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๔

๒.๕ เนื่องจาก งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ ซอยก้านันวิรัช ถึง โรงเชือดไก่ มีผู้ใช้ไฟ และประชาชนทั่วไป ได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องขอระดมชุดก่อสร้าง ชุดซ่อมบำรุงรักษาระบบจำหน่าย ชุดหม้อแปลง ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กพอ.ลาดหลุมแก้ว ทีมงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กบข.ก.1 ทีมงาน Mobile Step up Transformer กบข.ก.1 ทีมงานส่องสว่าง กบข.ก.1,กพท.รังสิต เพื่อร่วมดำเนินการย้ายเสาคอนกรีตและอุปกรณ์หัวเสาพร้อมสายไฟ ที่หักโค่นกีดขวางการจราจร ให้การจราจรอยู่ในสภาพปกติ และได้ประสานงาน กบข.ก.1 ขอให้นำรถยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile Step up Transformer เข้าบริการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ กบข.ก.1 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๕.๑ ค่าล่วงเวลา ของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า และพชร.(บ) รวมเป็นเงิน ๙๔,๕๒๖.๙๔ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๒.๕.๒ ค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๒๓,๖๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน)
รวมค่าใช้จ่ายในการระดมชุดก่อสร้าง รถยนต์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๑๒๖.๙๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๒.๖ ในส่วนของ งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ KV และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซอยก้านันวิรัช ถึง โรงเชือดไก่ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ เป็นเงิน ๑๑๘,๑๒๖.๙๔ บาท เนื่องจาก งานซ่อมแซมดังกล่าว ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จำเป็นต้องระดมทีมงาน และรถยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mobile Step up Transformer ของ กบข.ก.๑ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทำให้ค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอ จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เอกสารแนบ ๒

๒.๗ งบประมาณที่ต้องขอเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

๒.๗.๑ ค่าใช้จ่ายหน้างาน +ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คิด ๑๐๐ %

๒.๗.๑.๑ ชื่องาน ซอยก้านันวิรัช ถึงโรงเชือดไก่ WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๓ เป็นเงิน ๑,๖๖๐,๒๖๗ บาท

๒.๗.๑.๒ ชื่องาน ปากซอยสวนผัก ถึง โรงงานสายพาน WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๔ เป็นเงิน ๑,๕๗๒,๕๘๐ บาท

๒.๗.๒ ค่าจ้างเหมาแรงงาน

๒.๗.๒.๑ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ชื่องานซอยก้านันวิรัช ถึงโรงเชือดไก่ WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๓ เป็นเงิน ๓๕๒,๖๖๗.๐๘ บาท

๒.๗.๒.๒ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ชื่องานปากซอยสวนผัก ถึง โรงงานสายพาน WBS I-๖๕-G-LLOXX.DT.๐๐๑๔ เป็นเงิน ๒๕๗,๘๐๕.๐๗ บาท

๒.๗๓ งบประมาณที่ต้องขอเพิ่มจากประมาณการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๑๒๖.๙๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) บาท

