

Specification No. : R-599/2538

C3 Schedule of detailed requirement

Item	PEA Material No.	Quantity	Description
1	05100002 (1050100002)	pcs	Bracket, of flat steel 30x4 mm according to TIS 55, see Drawing No. SB1-015/21006 .

Invitation to Bid No.:

Specification No. : R-599/2538

C4 Price schedule

Manufacturer:

Trade-mark:


Country of Origin:

Bidder:

Bid No.:

Date:

Item	PFA Material No.	Catalogue No.	Description	Quantity	Unit Cost (See details & conditions attached)	Total Cost (See details & conditions attached)
1	05100002 (1050100002)		Bracket, of flat steel 30x4 mm .	pcs		



NOTE : TO SUPPORT PVC CONDUIT FOR L.T. WIRING FROM TRANSFORMER AT PRESTRESSED CONCRETE PLATFORM ACCORDING TO PEA DRAWING NO. SAI-05/21007.

บริษัท จำกัด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไม่ทราบ
สาขา		กรุงเทพมหานคร
ชื่อ	สัญญา	วันที่รับที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓
เลขที่	๐๕๑๐๐๐๒	จำนวนใบ
ชื่อลูกค้า	เหล็กงานห่อท่อ	วันที่
ชื่อพนักงานขาย	๐๕๑๐๐๐๒ STEEL BRACKET	วันที่รับ



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION

TOLERANCE

Specification No. -

Approved date : 31 ม.ค. 2562

Rev. No. : 01

Form No. : -

Page 1 of 2

ภาคผนวก (Addendum)

ที่	รายละเอียด	ค่าความคลาดเคลื่อน (มิลลิเมตร)		สัญลักษณ์	รูปที่
1	ระยะความยาวรวม (ขอบเหล็ก ถึง ขอบเหล็ก)	+ 5	- 3	L	(1)
2	ระยะจากจุดศูนย์กลางรู Slot ถึง ขอบเหล็ก	+ 5	- 3	A	(2)
	ระยะจากจุดศูนย์กลางรูกลม ถึง ขอบเหล็ก				
3	ระยะจากจุดศูนย์กลางรู Slot ถึง จุดศูนย์กลางรู Slot	+ 2	- 2	X1	(3)
4	ระยะจากจุดศูนย์กลางรูกลม ถึง จุดศูนย์กลางรูกลม	+ 1	- 1	X2	(4)
	ระยะจากจุดศูนย์กลางรูกลม ถึง จุดศูนย์กลางรู Slot				
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลม 10 มิลลิเมตร ถึง 24 มิลลิเมตร	+ 1	- 1	DØ	(5)
	ขนาดรู Slot	+ 1	- 1	d1, d2	
6	ระยะเกลียวถึงปลาย Bolt	+ 8	- 0	B	(6)

หมายเหตุ :

- ภาคผนวกนี้จะไม่นำไปใช้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - มีการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว
 - ข้อกำหนดทางเทคนิคได้อ้างอิงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ดังกล่าวแล้ว
- รูปแสดงตัวอย่าง และสัญลักษณ์ ให้ดูที่ Page 2 of 2
- สำหรับการตรวจรับฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีการประกอบใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์อื่นๆ เช่น เหล็กประกับ, คอนเหล็ก เป็นต้น PEA ขอสงวนสิทธิ์ในการทดลองประกอบใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ดังกล่าว ในการตรวจรับด้วย





PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

TECHNICAL SPECIFICATION DIVISION

TOLERANCE

Specification No. -



Approved date : 31 ม.ค. 2562

Rev. No. : 01



Form No. : -

Page 2 of 2




รูปแสดงตัวอย่าง และสัญลักษณ์




รูปที่ (1)




รูปที่ (4)




รูปที่ (2)



รูปที่ (5)



รูปที่ (3)



รูปที่ (6)

