



ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE FROM CONDUCTOR	ระยะห่างน้อยสุด (ม.) MINIMUM CLEARANCE IN (m)	หมายเหตุ NOTE
ถึงส่วนบนของต้นไม้ TO TOP OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ① และ ② ACCORDING TO POSITION ① & ②
ถึงด้านข้างของต้นไม้ TO SIDE OF TREE	4.00	ตามตำแหน่งที่ ③ ACCORDING TO POSITION ③

หมายเหตุ

กรณีมีระบบอื่นใต้สายล้อย่างให้พิจารณาระยะห่าง
การตัดต้นไม้ ตามแบบเลขที่ S02-015/18070
(การประกอบเลขที่ 8603) ด้วย

NOTE

IF HAVE OTHER SYSTEMS UNDER TRANSMISSION LINE,
THE CLEARANCE OF TREE TRIMMING SHALL BE CONSIDERED
ACCORDING TO DWG.NO. S02-015/18070 (ASSEMBLY No.8603) ALSO.

ขอรับรองว่า
ถ่ายจากต้นฉบับจริง
N.W.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน วิชาญ ชัยเพราะ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ <i>[Signature]</i> การตัดต้นไม้ สำหรับแรงล้อย่าง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 8 ก.ค. 89 แก้แบบวันที่ วิธีเป็น ...ม. / m. มาตราส่วน NOT TO SCALE
รองผู้ว่าการ <i>[Signature]</i>	TREE TRIMMING FOR 115 kV LINE	แบบเลขที่ SA1-015/39009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น