

เงื่อนไขเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดระหว่างรับประกันคุณภาพ

“กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการชำรุดระหว่างการใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาประกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ในการผ่าพิสูจน์หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อหาสาเหตุการชำรุด โดยให้คู่สัญญาเข้าร่วมในกระบวนการผ่าพิสูจน์ หากผลการผ่าพิสูจน์ปรากฏว่า ใช้อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน”