

Specification No.: RMTR-022/2548

ชื่อผู้ทำ :
 เครื่องหมายการค้า :
 ประเทศที่ทำ :
 ผู้เสนอราคา :
 วัน/เดือน/ปี :

ใบเสนอราคา

รายการที่	วัสดุเลขที่ ของ กฟผ.	แค็ตตาล็อก หมายเลข	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	1060100021		<p>ลวดร้อยตะกั่วใช้ลวดเหล็กอบสังกะสีมาตรฐาน AWG เบอร์ 25, 1 เส้น และเอ็นไนลอนมาตรฐาน AWG เบอร์ 22, 1 เส้น ตีเกลียวโดยมีเกลียวอยู่ในระหว่าง 13-16 เกลียวต่อนี้</p> <p>การบรรจุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ลวดร้อยตะกั่วต้องมีการบรรจุในลักษณะดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุย่อยให้บรรจุมัดย่อยละ 500 เมตร และรวม 10 มัดย่อย เป็น 1 มัดใหญ่ - การบรรจุถัง ให้บรรจุถังๆ ละ 100,000 เมตร (20 มัดใหญ่) ถังที่บรรจุ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเป็นไม้อบน้ำยากันปลวก - มีขนาด 90x100x80 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) - มีถุงพลาสติกรองภายใน - มีฐานรองสูงประมาณ 10 เซนติเมตร สำหรับให้รถโฟล์คลิฟท์ยกได้ทั้ง 4 ด้าน - ต้องสามารถวางซ้อนกันได้อย่างน้อย 3 ถัง 	9,000 เมตร (รายการที่ 7)		
	II					

Specification No.: RMTR-022/2548

ชื่อผู้ทำ :

เครื่องหมายการค้า :

ประเทศที่ทำ :

ผู้เสนอราคา :

วัน/เดือน/ปี :

ใบเสนอราคา

รายการที่	วัสดุเลขที่ ของ กฟภ.	แก้ตลิ่ง หมายเลข	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	II		<p>3. ให้ระบุรายละเอียดข้างล่างทุกสิ่ง โดยใช้แผ่นป้ายหุ้มพลาสติก ดังนี้</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>ชื่อวัสดุ.....(รหัส.....)</p> <p>สัญญา.....งวดที่.....</p> <p>จำนวน.....น้ำหนัก.....</p> <p>ลึงที่.....</p> </div> <p>4. ใช้แถบลวดหรือแถบพลาสติกรัดลึงให้แน่น</p> <p>หมายเหตุ กฟภ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการทดสอบเพื่อดำเนินการตรวจรับ ณ ห้องทดสอบของ กฟภ.หรือที่ โรงงานผู้ผลิตหรือสถาบันทดสอบอิสระอื่นที่ กฟภ.ยอมรับ คู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการทดสอบเพื่อตรวจรับทั้งหมด ตามรายละเอียดแนบเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการ ทดสอบประกอบการจัดซื้อพัสดุ (เพิ่มเติม)</p>			