

เงื่อนไขเฉพาะงานจ้างขนส่งหม้อแปลง

1) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยวิธีชั่งกลากชักรากและขนส่งหม้อแปลงกำลัง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ Shock Recorder พร้อมแสดงรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือ

โดยผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายหม้อแปลงกำลังโดยวิธีการชั่งกลากเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

2) ค่ากรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการขนส่งหม้อแปลงกำลังขนาด 50 MVA แบบระบุภัยพร้อมค่าอากรแสตมป์ โดยระบุ กฟภ.เป็นผู้รับผลประโยชน์ วงเงินความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท โดยนำกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมอบให้ กฟภ. เพื่อตรวจสอบก่อนขนย้าย

3) กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ กฟภ.ส่งมอบพื้นที่

4) กำหนดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดที่ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ Shock Recorder ดังนี้


Direction	Longitudinal	Lateral	Vertical
Manufacture			
ABB	2G	1G	2G
DAIHEN	3G	3G	3G
TIRATHAI	3G	3G	3G
FUJI TUSCO	3G	3G	3G

ทิศทางแนวแรง

Longitudinal คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ

Lateral คือ ทิศทางตั้งฉากกับแนวแรง Longitudinal

Vertical คือทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวดิ่ง



รูป Plan view of transformer on rail car or trailer

อนึ่ง กรณีเป็นหม้อแปลงผลิตภัณท์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในตารางข้างต้น ให้ กฟภ.พิจารณา กำหนดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดตามความเหมาะสมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ด้านเทคนิค และส่งเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบก่อนขั้นตอนการออกหนังสือสั่งจ้าง และจะถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

5) ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- หากอุปกรณ์ Shock Recorder บันทึกค่าการสั่นสะเทือนเกินกว่าที่กำหนดตามข้อที่ 4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบความเสียหายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิด

จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดใช้จนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

- ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นแม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

6) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ “ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001” หากมีความจำเป็นต้องจัดการอบรม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

7) ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอาส่วนหนึ่งส่วนใดของการสั่งจ้าง ไปให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

8) ผู้รับจ้างห้ามโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก